

消火器仕様書

1 調達物品、数量等

品名	仕様	数量	備考
業務用ＡＢＣ粉末消火器	蓄圧式 １０型	８７本	エコマーク認定基準を満たすこと又は同等であること。
業務用ＡＢＣ粉末消火器	蓄圧式 車載式 ５０型	５台	エコマーク認定基準を満たすこと又は同等であること。
業務用二酸化炭素消火器	蓄圧式 薬剤量３．２kg	７本	

2 納入期限

令和５年１２月２５日まで

3 納入場所

瀬戸市西追分町１６０番地内

4 消火器

- リサイクルシール付きであること。
- 国家検定合格品であること。
- ２０２３年に製造された消火器で設計標準使用期限が２０３３年までであること。
- 自立設置できること。
- 次の院内消火器設置場所に収納できる大きさであること。

ア 業務用ＡＢＣ粉末消火器 １０型

高さ ５５０mm×幅 ２３０mm×奥行き １６０mm（内寸）の格納箱に収納可能であること。

イ 業務用二酸化炭素消火器 薬剤量３．２kg

高さ ５５０mm×幅 ２７０mm×奥行き ２３０mm（内寸）の格納箱に収納可能で、かつ消火器本体
容器の直径が １４０mm であること。

5 基本事項

- 受注者は、新しい消火器を公立陶生病院内の既設消火器の設置場所まで搬入して取り替えを行い、既設消火器（リサイクルシール付き）を引き取ること。
- 既設消火器数量
業務用ＡＢＣ粉末消火器 １０型 ８８本
業務用ＡＢＣ粉末消火器 ５０型 ５台
業務用二酸化炭素消火器 ２．４kg ６本
- 既設消火器は受託者の責任において適正に処分すること。
- 取替作業時は不織布マスク及び病院が貸与する腕章を着用すること。
- 受注者は、正しく納品されたことが確認できる書類（消火器、取替作業時の写真等）をまとめた報告書を提出すること。

6 入札時の注意事項

- 入札書に記載する金額は、消火器代、リサイクルシール代、取替作業費、運搬処分費等の全てを含む合計金額であること。
- 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。