

消火器仕様書

1 調達物品、数量等

品名	仕様	数量	備考
業務用A B C粉末消火器	蓄圧式 1 0 型	8 5 本	エコマーク認定基準を満たすこと又は同等であること。
業務用A B C粉末消火器	蓄圧式 車載式 5 0 型	5 台	エコマーク認定基準を満たすこと又は同等であること。
業務用二酸化炭素消火器	蓄圧式 薬剤量3. 2 kg	7 本	

2 納入期限

令和5年12月27日まで

3 納入場所

瀬戸市西追分町160番地内

4 消火器

- (1) リサイクルシール付きであること。
- (2) 国内メーカーの消火器で国家検定合格品であること。
- (3) 2023年に製造された消火器で設計標準使用期限が2033年までであること。
- (4) 自立設置できること。
- (5) 次の院内消火器設置場所に収納できる大きさであること。

ア 業務用A B C粉末消火器 1 0 型

高さ 550mm×幅 230mm×奥行き 160mm（内寸）の格納箱に収納可能であること。

イ 業務用二酸化炭素消火器 薬剤量3. 2 kg

高さ 550mm×幅 270mm×奥行き 230mm（内寸）の格納箱に収納可能で、かつ消火器本体容器の直径が 140mm であること。

5 基本事項

- (1) 受注者は、病院担当職員から提示された消火器配置図を基に、新しい消火器と既設消火器の取り替えを行うこと。
- (2) 取り替えた既設消火器（リサイクルシール付き）は、受託者の責任において適正に処分すること。
- (3) 消火器処分数量
業務用A B C粉末消火器 1 0 型 8 8 本
業務用A B C粉末消火器 5 0 型 5 台
業務用二酸化炭素消火器 2. 4 kg 6 本

- (4) 取替作業時は不織布マスク及び病院が貸与する腕章を着用すること。
- (5) 受注者は、正しく納品されたことが確認できる書類（消火器、取替作業の写真等）をまとめた報告書を提出すること。

6 入札時の注意事項

- (1) 入札書に記載する金額は、消火器代、リサイクルシール代、取替作業費、運搬処分費等の全てを含む合計金額であること。
- (2) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。