

仕様書

1 調達案件名

特A重油

2 規格・品質

- (1) 日本産業規格 (JIS K 2205) 1種1号に適合すること。
- (2) 硫黄分は0.08%以下であること。

3 納入量

20 k L (東棟地下タンク 15 k L 及び西棟地下タンク 5 k L)

4 納入場所

瀬戸市西追分町160番地内

5 納入期限

令和8年3月31日まで

6 地下タンク注油口形状

- (1) 東棟地下タンク (タンク容量 74 k L)
消防外ネジ 呼び径 65 (株工業技研製OP-65N)
- (2) 西棟地下タンク (タンク容量 65 k L)
消防外ネジ 呼び径 65 (株工業技研製KOP-655)

7 納入方法

- (1) 納入日時は、構内道路の車両通行が少ない土曜日、日曜日、祝日又は平日午後3時頃とすること。
- (2) 構内道路は狭隘で埋設配管が敷設されているため、12 k Lから14 k L程度のタンクローリーで2車に分けて納入すること。
- (3) 受注者は公立陶生病院全体配置図(別紙)を参照し、安全に地下タンクへ給油できるよう搬入経路、タンクローリー停車場所、注油口形状等を事前に確認すること。

8 提出書類

- (1) 納入する特A重油の品質を証明する書類
- (2) 納入状況及び地下タンク燃料メーター指針値(給油前後)の写真

9 入札にあたって

- (1) 入札書に記載する金額は、特A重油の単価に納入量20 k Lを乗じて得た金額とし、運搬費、経費等納入に要する全ての費用を含めた金額とすること。
- (2) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。

10 協議

入札日から納入日のまでの間に市場価格の著しい変動があった場合又は国の燃料油価格定額引下げ措置の価格変更があった場合並びにこの仕様書に定めない事項については、発注者と受注者が協議のうえ解決するものとする。

